



TOR VERGATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Alla c.a. del Prof. Lucio Cerrito
Coordinatore della Macroarea di Scienze
FF.MM.NN

Prof.ssa Antonella Canini
Direttrice del Dipartimento di Biologia

Prof.ssa Valeria Conte
Direttrice del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Chimiche

Prof. Pasquale Mazzotta
Direttore del Dipartimento di Fisica

Prof. Filippo Bracci
Direttore del Dipartimento di
Matematica

Egregi,

sono a segnalarvi la condizione di fermo dell'impianto antincendio di copertura delle aree che compongono la vostra Macroarea. Condizione questa, che ha reso impossibile procedere alla prova di evacuazione programmata, evidenziando un fermo tecnico importante. Per cui, visto l'obbligo a carico del DL e dei Dirigenti di adottare idonee misure per prevenire gli incendi così come previsto nel Decreto Legislativo n.81 del 2008, si richiede, quale azione compensativa il fermo temporaneo, degli acquisti di sostanze infiammabili, fino alla attivazione completa del nuovo impianto di rilevazione incendi. Attivazione necessaria sia nel rispetto delle normative che quale requisito imprescindibile e dovere etico e morale per garantire la sicurezza e la salute di tutti.

Colgo l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Roma, 19/07/2023

Il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione

